

物品調達仕様書

1. 件名

非常用浄水装置の調達

2. 品目

非常用浄水装置

参考品 : 株式会社シバウラ防災製作所 非常用浄水装置 SMG13EB
 : 株式会社シバウラ防災製作所 非常用浄水装置 MK13EB
 : 大学産業株式会社 緊急時用浄水装置 DCF-1ER II

※同等品を可とするが、カタログ等を本村に提出し、承認を得ること。

3. 数量

5 台

4. 納入場所

奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内 1 0 0 2 番地 下北山村役場

5. 納入期限

令和 7 年 1 2 月 1 日 (月)

6. 仕様

調達する物品の仕様は、下記のすべてを満たすものであること。

項目	仕様
処理能力	2 m ³ 毎時以上本体フレーム：ステンレスパイプ S U S 304 製
濾過性能	0.5 μ m 以下
動力	エンジン（エンジン停止時は手動による使用を可能とする）
濾過方式	カートリッジ型フィルタ
本体フレーム	本体フレーム：ステンレスパイプ S U S 304 製
全体寸法	全長 970 × 全幅 550 × 775(mm) 以内
消毒方法	次亜塩素酸ナトリウム エジェクタ式（浄水出口）
重量	乾燥質量 55kg 以下
付属品	浄水装置本体 1 台
	吸水管（ストレーナ付き）1 本
	給水ホース 2 本
	フィルタカートリッジ 1 回交換分以上
	次亜塩素酸ナトリウム溶液 1.8 ℓ
	残留塩素測定器 一式
	本体カバー 1 枚
	付属品収納箱 1 箱
	取扱説明書 1 冊
	保証書 1 部
	その他、使用するために必要な付属品一式

7. その他

- (1) 災害時、避難所等において安全な飲料水を供給することを目的とした製品であること。
- (2) 製品保証期間は検査に合格し引き渡しを受けた日から 1 年間とする。
- (3) 納入後、修理、点検、保守、その他のアフターサービス及び部品提供を必要とする場合は、迅速かつ円滑に対応するものとする。
- (4) 納入後に操作説明会を実施すること。
- (5) この仕様にはない事項については、双方協議の上、決定するものとする。