

防災倉庫仕様書

1 総則

- (1) 本仕様書は、下北山村（以下「発注者」という。）が調達する防災倉庫について必要な事項を定める。
- (2) 契約にあたっては本仕様書を十分に検討し、質疑のある場合は発注者に確認のうえ、入札に参加するものとし、契約後における質疑は全て発注者の解釈に従うものとする。

2 品目

防災倉庫 1基

参考品 : 福助工業株式会社製 FK-4024

3 設置場所

奈良県吉野郡下北山村上池原地内(下北山スポーツ公園内)

4 調達目的等

「2 品目」で示す品目については、長期間にわたり災害時備蓄物資を保存・保管することを目的とするため、次の性能を有すること。

- (1) 耐久、耐水及び耐腐食性を有すること。
- (2) 直射日光等に長時間さらされても、内部の収納品に影響を与えず、長期間保存できるような断熱性を有すること。

5 規格

(1) 形状・寸法

外寸:幅 3,950mm×奥行 2,350mm×高さ 2,393~2,440mm(内部有効高さ約 2,180mm)

(2) 軸組み

ベースフレーム ステンレス板 SUS304 100mm×60mm×t3mm 以上(一部電気亜鉛メッキ鋼板 t3.2mm 以上)

クロスメンバー 100mm×50mm×t3.2mm 以上

コーナー柱 ステンレス板 SUS304 つや消し仕上げ t2mm 以上とする。

外観形状は両辺 50mm 角の角型曲げ加工とする。

(3) 外壁

アルミ板 A5052 波付仕上げ t0.8mm 以上としリブピッチ 80mm とする。

(4) 屋根

アルミ板 A5052 の t1mm 以上のつなぎ目のない一枚板仕上げとする。外周にステンレスカバーをかぶせ、リベット止め、シーリング仕上げとし、カシメ工法処理とする。雨水を流すために傾斜を設けること。

(5) 床積載重量

床面の積載重量は等分布荷重で 980kg/m²以上とする(ベースフレームの耐荷重)。

(6) ドア

アルミ製アルマイト付両開きフラッシュドア(ドア厚 30mm)鍵付とし、表板アルミアルマイト仕上げ t1.5mm 以上、内板アルミ t0.8mm 以上とする。一ヶ所取付け合鍵を 3 本用意すること。倉庫外側面に震度 5 以上の地震(縦揺・横揺)を感知して自動解錠する防災 BOX(地震感知式鍵収納箱)を標準装備すること。

(7) ドア枠

ステンレス板 SUS304 t1.5mm 以上とする。

(8) 内装

床の厚さは 12mm のグレーシート貼耐水合板とし、壁及び天井は厚さ 4mm の化粧合板とする。

(9) 断熱材

壁及び天井に厚さ 30mm のカネライトフォームを入れること。

(10) 換気口

300mm×300mm の自然給排方式換気口を 2 箇所を設置すること。SUS304 鋼板製の防虫網、アルミ製雨除けフード付きとすること。

(11) ソーラー換気扇

壁面にソーラー換気扇を設置すること。

(12) 文字入れ

外壁面に各 1 箇所「防災倉庫」、「下北山村」と文字入れを行うこと。

(13) 基礎

掘削後、碎石を敷き転圧した上にコンクリートベースを打ち、GL から 150mm の高さにレベルを出し、300mm×300mm×300mm のコンクリートブロック基礎を 6 箇所に設置し、倉庫の四隅をステンレス製ホールインアンカーボルトで固定すること。

6 設置作業等に関する事項

- (1) 設置作業の際、施工に使用するための水については設置場所の水道設備等を使用可能。ただし、使用する際は発注者と調整の上、使用すること。
- (2) 設置場所には車の進入・横付け可能。敷地内の進入路の養生等は不要。
- (3) 産業廃棄物の処分費用等も受注者の負担とする。

7 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日

8 その他

- (1) この業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
- (2) 落札決定した場合、速やかに発注者と協議を行い、仕様書、図面等その他発注者の指示等に基づいて誠実に業務を履行すること。

- (3) 設置作業日時については、発注者と十分に調整・協議したうえで決定し、厳守すること。
- (4) 設置作業を行う際は、設置場所周辺に通行人等がないことを確認し、十分に注意したうえで、設置作業を行うこと。
- (5) この仕様書に定めのない事項については発注者と協議するものとする。
- (6) この仕様書に関する質問については、令和7年5月15日までに総務課あてに電子メール（syoubou@vill.shimokitayama.lg.jp）を送信すること。なお、質問送付後、総務課に電話をして到達を確認すること。

9 問い合わせ先（担当課）

下北山村 総務課

電話：07468-6-0001（直通）